



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0970

วันที่ขอใช้...28/02/2020.เวลา.13:40:58

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศ ห้องเครือข่ายสารสนเทศหลักของวิทยาเขต มีอุณหภูมิสูงกว่า 22.0 องศาเซลเซียส (ไม่เย็น) แจ้งเป็นครั้งที่ 2

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เริ่มทำการตรวจสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

AIR 1 ห้องเครือข่ายสารสนเทศหลักของวิทยาเขต

AIR 4 ห้องเครือข่ายสารสนเทศหลักของวิทยาเขต

ทดสอบเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง อุณหภูมิ 25.1 องศาเซลเซียส

เริ่มทำการตรวจสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

AIR 2 ห้องเครือข่ายสารสนเทศหลักของวิทยาเขต

AIR 3 ห้องเครือข่ายสารสนเทศหลักของวิทยาเขต

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ06/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8899 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายขวัญยืน ปานโม.....

(นายขวัญยืน ปานโม)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

(นายสถาพร ทศน์ทอง)

เอกสารเลขที่..0970

วันที่ขอใช้...28/02/2020.เวลา.13:40:58

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศ ห้องเครือข่ายสารสนเทศหลักของวิทยาเขต มีอุณหภูมิสูงกว่า 22.0 องศาเซลเซียส (ไม่เย็น) แจ้งเป็นครั้งที่ 2

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เริ่มทำการตรวจสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

AIR 1 ห้องเครือข่ายสารสนเทศหลักของวิทยาเขต

AIR 4 ห้องเครือข่ายสารสนเทศหลักของวิทยาเขต

ทดสอบเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง อุณหภูมิ 25.1 องศาเซลเซียส

เริ่มทำการตรวจสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

AIR 2 ห้องเครือข่ายสารสนเทศหลักของวิทยาเขต

AIR 3 ห้องเครือข่ายสารสนเทศหลักของวิทยาเขต

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ06/03/2563..

